



国住指第2948号
国住生第270号
平成19年10月30日

社団法人日本建築士事務所協会連合会会長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長



国土交通省住宅局住宅生産課長



ニチアス（株）製繊維混入けい酸カルシウム板を用いた軒裏・間仕切壁の
準耐火性能試験等における不正受験に関する対応について

ニチアス（株）より、同社が製造した繊維混入けい酸カルシウム板を使用した軒裏の準耐火性能試験及び防火性能試験並びに間仕切壁の耐火性能試験において、試験結果に有利となるよう、規定よりも含水率の高い繊維混入けい酸カルシウム板を用いた不正な試験体を使用して試験に合格し、大臣認定を受けてきたことが判明した旨、同社から報告があり、平成19年10月30日付けで別添のとおり記者発表がされたので、お知らせする。

貴職におかれては、当該認定に係る構造方法を利用した製品が住宅・建築物に使用されないよう、また消費者に対する情報提供が適切になされるよう、貴団体の傘下会員への情報提供、製造者等からの問い合わせがあった場合における十分な協力等がなされるよう、よろしくお願いする。

以上