



国住指第3082号
国住生第278号
平成19年11月9日

関係団体（別記）の長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長



国土交通省住宅局住宅生産課長



ニチアス（株）製繊維混入けい酸カルシウム板を用いた軒裏の
準耐火性能試験における不正受験に関する対応について

ニチアス（株）より、同社が製造した繊維混入けい酸カルシウム板を使用した軒裏の準耐火性能試験において、試験結果に有利となるよう、規定よりも含水率の高い繊維混入けい酸カルシウム板を用いた不正な試験体を使用して試験に合格し、大臣認定を受けてきたことが判明した旨、同社から報告があり、平成19年11月9日付けで別添のとおり記者発表がされたので、お知らせする。

貴職におかれては、当該認定に係る構造方法が住宅・建築物に使用されないよう、また消費者に対する情報提供が適切になされるよう、貴団体の傘下会員への情報提供、製造者等からの問い合わせがあった場合における十分な協力等がなされるよう、よろしく願います。

別記

(社)住宅生産団体連合

(社)建築業協会

(社)プレハブ建築協会

(社)日本建設業経営協会

(社)日本木造住宅産業協会

(社)全国中小建設業協会

(社)日本ツーバイフォー建築協会

(社)日本建築士会連合会

(社)全国中小建築工事業団体連合会

(社)日本建築士事務所協会連合会

全国建設労働組合総連合

(社)日本建築家協会

(社)日本住宅建設産業協会

(社)全日本建築士会

(社)全国住宅建設産業協会連合会

(財)日本住宅・木造技術センター

輸入住宅産業協議会

(財)住宅保証機構

(社)リビングアメニティ協会

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

—

(財)日本建築センター

(財)ベターリビング