




国住指第3000号  
国住生第273号  
平成19年11月5日

建築・住宅関係団体の長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長



国土交通省住宅局住宅生産課長



東洋ゴム工業（株）製硬質ウレタン製両面金属面材断熱パネルの  
不燃性能試験等における不正受験に関する対応について

東洋ゴム工業（株）が製造した硬質ウレタン製両面金属面材断熱パネルの不燃性能試験・準不燃性能試験及び当該パネルを使用した外壁の準耐火性能試験・防火性能試験において、試験結果に有利となるよう、申請した仕様と異なる試験体を使用して試験に合格し、大臣認定を受けていたことが判明した旨、同社から報告があり、平成19年11月5日付けで別添のとおり公表したので、お知らせする。

貴職におかれては、当該認定に係る構造方法等が住宅・建築物に使用されないよう、また消費者に対する情報提供が適切になされるよう、貴団体の傘下会員への情報提供、製造者等からの問い合わせがあった場合における十分な協力等がなされるよう、よろしく願います。

以上